



Información de Resultados de Ensayo

La información reflejada en este documento tiene
ÚNICAMENTE carácter informativo.

Los resultados definitivamente válidos son los que figurarán en los
correspondientes Informes Técnicos emitidos por AFITI-LICOF.

[Referencia Informe de Ensayo: **8164/09**]

[Referencia Informe de Clasificación: **8164/09-2**]

SOLICITANTE

Tubigamo, S.A.

Pol. Industrial Santa Ana. C/Tornillo, 23-25.

28522 – Rivas Vaciamadrid (MADRID)

Ensayo:

Ensayo de Resistencia al Fuego de conducto de extracción de humos de acuerdo a UNE-EN 1366-9:2009 con una depresión interior equivalente a 500 Pa

Fecha de ensayo: 17-Feb-2010

Muestra:

Conducto de extracción de humos en compartimento único.

Fabricante: **Tubigamo, S.A.**

Referencia: "TUBHEL".

Descripción: Conducto circular de chapa metálica de espesor 0,5 mm, y sección interna de 555mm de diámetro, unión transversal espiro. La unión entre tramos se realiza mediante manguito de chapa de 0,8 mm de espesor unido con tortillería y reforzado con masilla CALOFER SOUDAL

Clasificación según Norma UNE-EN 13501-4:2007

E600 120 (ho) 500single

Arganda del Rey, 10 de Marzo de 2010



Documento Firmado Digitalmente

Fdo: Santiago Miner Guedán

Técnico del laboratorio de resistencia al fuego.

SEDE SOCIAL Y LABORATORIOS

Dirección Camino del Estrechillo, 8
E-28500 ARGANDA DEL REY (Madrid)

Teléfono +34 91 871 35 24
Fax +34 91 871 20 05

E-mail licof@afiti.com
Web www.afiti.com

SEDE CENTRAL Y LABORATORIOS

C/ Río Estenilla, s/n - Pol. Ind. Sta. M^a de Benquerencia
(Centro Tecnológico de la Madera)
E-45007 TOLEDO
+34 925 231 559
+34 925 240 679

afiti@afiti.com



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

LICOF: Laboratorio Oficial de Ensayos.
R.D. 1614/1985 de 1 de agosto.
Orden de 21 de mayo de 1991