

**AREA DE SERVICIO CAMPO S.A.**  
CTRA. N.340 KM 1071  
43540-SAN CARLOS DE LA RAPITA  
España  
Att. : Manel Campo

**Informe: LB-70334 rev 01**  
**Fecha: 17/03/2017**

Muy Sres. nuestros:

Adjunto le remitimos informe de los análisis efectuados sobre su/s muestra/s.  
Este Certificado de análisis solamente puede ser reproducido íntegramente.

Les saludamos atentamente,



Firmado: \_\_\_\_\_  
Julián Peinado  
Dtor. Laboratorio

**AREA DE SERVICIO CAMPO S.A.**  
**CTRA. N.340 KM 1071**  
**43540-SAN CARLOS DE LA RAPITA**

**Producto:** GASOLEO A **Muestra:** LB-70334/01 rev 01  
**Descripción:** Muestra de Gasóleo A  
**Fecha de toma:** No figura **en:** No figura  
**Tomada por #:** AREA DE SERVICIO CAMPOS S.A. **Fecha de recepción:** 02/03/2017  
**Inicio de Análisis:** 06/03/2017 **Fin de análisis:** 08/03/2017  
**Envases:** plástico **Precintos:** autoprecinto  
**Envase recibido en:**  Buenas condiciones  Malas condiciones (ver observaciones)

Ensayo	Método	Unidades	Resultado	Límites (a)	Incertidumbre
Punto de inflamación	ASTM D- 93/16a	°C	<b>61,0</b>	Sup.55	± 4,0
P.O.F.F.	EN 116/99	°C	<b>-6</b>	-10 max.	±3
Agua	UNE EN 12937/01	mg/kg	<b>25</b>	200 max.	±11
Contaminación total	UNE EN 12662/14	mg/kg	<b>&lt;12,0</b>	24 max.	±3,6
Cenizas	UNE EN 6245/03	%m/m	<b>&lt;0,010</b>	0,01 max.	±0,004
Estabilidad a la oxidación	UNE EN 12205/96	g/m3	<b>8,2</b>	25 max.	±6,0
Color	ASTM D-1500/12	---	<b>1,0</b>	2 max.	N.A.
Transp. y brillo a 22 °C (Proc.1)	ASTM D-4176/14	---	<b>Cumple</b>	Cumple	N.A.
Cont. en FAME (rango B )	UNE EN 14078/14	%v/v	<b>6,5</b>	7 max.	±0,4

(a) Límites según RD 1088/2010

Comentarios #:

Tras el análisis realizado sobre la muestra de gasóleo con referencia LB-70334/01, concluimos que, según los resultados obtenidos, cumple la legislación actual para el empleo de combustibles de este tipo según los límites expuestos en el RD-1088/10 del B.O.E. para los ensayos realizados.

Podemos concluir que el producto es de alta calidad, sin agua y sin elementos contaminantes.

